

Nous

Nom de la société : ASSA ABLOY EMEA
Adresse : Duke Street, Woking, GU215BH, United Kingdom
Téléphone : +44 (0)1483 712 588

Déclarons que ce produit : CY110
A passé avec succès les tests du standard : EN 1303:2015

Avec la classification suivante :

Classe d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion et à la température	Sécurité des biens	Résistance aux attaques
1	6	-	B	-	C	5	D*

*si installé avec un protecteur.

Le test de performance de ce produit a été mené à bien dans un laboratoire accrédité ISO/EC 17025:2005 [Accréditation # **2526**].

Ce produit est fabriqué dans une usine possédant un Système de Gestion de la Qualité vérifié par un auditeur indépendant et attesté conforme à la norme ISO 9001:2015 [Certificat # **04 104 010422**].

Nom Complet : Ian Bridge

Signature :

Poste : Responsable de Laboratoire

Date : 12.07.2017

Information

d'Accréditation : Voir document en pièce jointe.